

GAASI KVALITEEDI TUNNISTUS

märts 2018.a.

1. Kuu keskmine koostis		[mol %]
metaan	CH ₄	96,481
etaan	C ₂ H ₆	1,954
propaan	C ₃ H ₈	0,480
n-butaan	n-C ₄ H ₁₀	0,075
2-metüülpropaan	CH ₃ CH(CH ₃)CH ₃	0,076
lämmastik	N ₂	0,781
süsihappegaas	CO ₂	0,119
2,2-dimetüülpropaan	CH ₃ C(CH ₃) ₂ CH ₃	0,002
2-metüülbutaan	CH ₃ CH(CH ₃)CH ₂ CH ₃	0,013
n-pentaan	n-C ₅ H ₁₂	0,009
süsvesiniku fraktsioonid	C ₆ ja kõrgemad	0,010
Kokku		100,000

2. Kuu keskmine kütteväärtus

2.1. alumine kütteväärtus 9,453 kWh/m³ (34,03 MJ/m³)

2.2. ülemine kütteväärtus 10,48 kWh/m³ (37,73 MJ/m³)

3. Kuu keskmine tihedus

3.1. tihedus 0,6938 kg/m³

3.2. suhteline tihedus 0,5760

4. Kuu keskmine Wobbe arv

13,81 kWh/m³ (49,71 MJ/m³)

Märkus: Gaasi parameetrid on gaasi temperatuuril 20°C ja absoluutsel rõhul 101,325 kPa